

**AUTORISATION DE CONSTRUIRE, D'AMENAGER
OU DE MODIFIER UN ETABLISSEMENT RECEVANT
DU PUBLIC AU TITRE DU CODE DE LA
CONSTRUCTION
ET DE L'HABITATION**

ARRETE N° 2026 - *JUST*

DELIVREE PAR LE MAIRE AU NOM DE L'ETAT

Le Maire de la Ville de LENS,

Vu le code de la construction et de l'habitation,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu l'arrêté n°2026-631 en date du 31/03/2026 portant délégations à des adjoints au maire,

Vu la demande d'autorisation de travaux enregistrée sous le numéro **AT0624982600020** déposée le 12/03/2026, par le Lycée Privé Polyvalent Saint Paul - AEP St Paul, représenté par Madame Isabelle FRANÇOIS, domicilié au 38 Route de La Bassée - 62300 LENS, ayant pour objet l'aménagement de bureaux en lieu et place de la salle informatique dans l'ERP2 du lycée Privé Saint-Paul, sis à LENS, 38 Route de La Bassée.

Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Commission d'Arrondissement de Sécurité Incendie de LENS en date du 28/04/2026,

Vu l'avis favorable avec prescriptions de la Sous-Commission Consultative Départementale d'Accessibilité en date du 20/04/2026,

Considérant que l'article R.122-8 du code de la Construction et de l'Habitation précise que l'autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes :

« a) Aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites, pour la construction ou la création d'un établissement recevant du public, à la sous-section 3 du chapitre II du titre VI ou, pour l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public existant, au chapitre IV du même titre ;

b) Aux règles de sécurité prescrites aux articles R.143-1 à R.143-21. ».

Considérant que le projet, en l'état, ne respecte pas les règles d'accessibilité aux personnes handicapées prescrites au code de la Construction et de l'Habitation, mais qu'il peut y être remédié ;

Considérant que le projet, en l'état, ne respecte pas les règles de sécurité prescrites au code de la Construction et de l'Habitation, mais qu'il peut y être remédié ;

ARRETE

AT 062498 26 00020
Date d'exposition : 16/06/2026
Lens
Date de dépôt dossier : 12/03/2026
Libellé du fichier : arrete_decision_1_1.pdf
Date de numérisation du fichier : 16/06/2026
Demandeur principal : Lycée Privé Polyvalent Saint Paul - AEP St Paul
Adresse du projet : 38 Route de La Bassée

ARTICLE 1 – Le Lycée Privé Polyvalent Saint Paul - AEP St Paul représenté par Madame Isabelle FRANÇOIS, domicilié 38 Route de La Bassée - 62300 LENS, est autorisé sous réserve du respect des prescriptions des articles 2 et 3 à procéder à l'aménagement de bureaux en lieu et place de la salle informatique dans l'ERP2 du lycée Privé Saint-Paul, sis à LENS, 38 Route de La Bassée, conformément au projet déposé et annexé à sa demande.

ARTICLE 2 – Les dispositions prévues au projet et les prescriptions édictées par la Commission d'Arrondissement de Sécurité Incendie de LENS, dont les photocopies sont annexées à la présente autorisation, devront être respectées.

- Prescription n° 1 (liée à l'exploitation), Code de construction et de l'habitation modifié par le décret du 30 juin 2021 (ERP) - R 143-22 :

Respecter les engagements du maître d'ouvrage dans sa notice de sécurité.

- Prescription n° 2 (liée à l'exploitation), Arrêté du 25 juin 1980 modifié - GE 6 :

Au cours des travaux, le respect des règles de sécurité devra être assuré par une personne ou un organisme agréé qui devra, en fin de chantier et avant ouverture au public, être en mesure de fournir le rapport de vérifications réglementaires après travaux (RVRAT) vierge d'observation.

- Prescription n° 3 (liée à l'exploitation), Arrêté du 25 juin 1980 modifié - CH 1 :

Respecter l'ensemble des articles CH du 25/06/1980 pour le mode chauffage retenu.

- Prescription n° 4 (liée à l'exploitation), Arrêté du 25 juin 1980 modifié - MS 41 :

Mettre à jour l'ensemble des plans.

- Prescription n° 5 (liée à l'exploitation), Arrêté du 25 juin 1980 modifié - MS 65 :

Etendre et/ou adapter l'équipement d'alarme à la nouvelle configuration.

- Prescription n° 6 (liée à l'exploitation), Code de construction et de l'habitation modifié par le décret du 30 juin 2021 (ERP) - R 143-38 :

Solliciter le passage de la commission de sécurité à l'issue des travaux de cet établissement. Cette demande doit être formulée au Maire de la commune concernée qui avisera le secrétariat de la commission et ce, au moins 1 mois avant la date fixée.

- Prescription n° 7 (liée à l'exploitation), Code de construction et de l'habitation modifié par le décret du 30 juin 2021 (ERP) - R 143-38 :

Transmettre au secrétariat de la Commission d'Arrondissement de Sécurité, deux jours ouvrés au moins avant la date de visite de réception, les documents suivants :

- L'attestation par laquelle le maître d'ouvrage certifie avoir fait effectuer l'ensemble des contrôles et vérifications techniques relatif à la solidité conformément aux textes en vigueur.
- L'attestation du bureau de contrôle, précisant que la mission solidité a bien été exécutée. Cette attestation est complétée par les relevés de conclusions des rapports de contrôle, attestant de la solidité de l'ouvrage.
- Le rapport de vérifications réglementaires après travaux vierge de toute observation.

En l'absence de ceux-ci dans les délais fixés, la visite de la commission serait annulée.

ARTICLE 3 – Les dispositions prévues au projet et les prescriptions édictées par la Sous-Commission Consultative Départementale d'Accessibilité, dont les photocopies sont annexées à la présente autorisation, devront être respectées.

En outre, il conviendra de respecter les prescriptions suivantes :

La vie scolaire devra être équipée, à son point d'accueil, d'une boucle à induction magnétique (voir article 5 de l'arrêté du 8 décembre 2014).

Les mobiliers d'accueil installés dans les bureaux devront comporter une partie adaptée aux PMR respectant les caractéristiques suivantes :

- une hauteur maximale de 0,80m ;
- un vide en partie inférieure d'au moins 30 cm de profondeur, 60 cm de largeur et 70 cm de hauteur.

ARTICLE 4 – Conformément aux dispositions de l'article R.122-7 du code de la construction et de l'habitation, la présente autorisation est délivrée au titre de l'article L.122-3 du même code.

AT 062498-26 00020

Date d'export : 16/06/2026

Lens

Date de dépôt dossier : 12/03/2026

Libellé du fichier : arrete_decision_1_1.pdf

Date de numérisation du fichier : 16/06/2026

Demandeur principal : Lycée Privé Polyvalent Saint Paul - AEP St Paul

Adresse du projet : 38 Route de La Bassée

Elle ne dispense pas le propriétaire ou l'exploitant d'obtenir toutes autres autorisations nécessaires liées à la nature de ses activités en fonction des textes en vigueur.

ARTICLE 5 – Le non-respect des prescriptions législatives et réglementaires susvisées est passible des sanctions énumérées aux articles L.183-4 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

ARTICLE 6 – Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement compétent, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible par le site Internet www.telerecours.fr.

Il peut également faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire, dans le même délai de deux mois.

Il peut également faire l'objet d'un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) dans le même délai de deux mois. En cas de recours gracieux, il devra être adressé à Monsieur le Maire. En cas de recours hiérarchique, il devra être adressé à l'autorité préfectorale territorialement compétente. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse. Au terme d'un délai de deux mois le silence du Maire ou de l'autorité préfectorale vaudra rejet implicite.

ARTICLE 7 – Le Directeur Général des Services de la Mairie est chargé de l'exécution des dispositions du présent arrêté.

Fait à LENS, le **16 JUIN 2026**



Pour le Maire au nom de l'Etat,
L'adjoint délégué,

Jean-François CECAK


Adjoint au logement
et à l'urbanisme réglementaire

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales. Elle est exécutoire à compter de sa réception.

AT 062498 26 00020

Date d'export : 16/06/2026

Lens

Date de dépôt dossier : 12/03/2026

Libellé du fichier : arrete_decision_1_1.pdf

Date de numérisation du fichier : 16/06/2026

Demandeur principal : Lycée Privé Polyvalent Saint Paul - AEP St Paul

Adresse du projet : 38 Route de La Bassée