

N/Réf : PS/GB/PB/GD-2025L135

AVIS DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN
Sur le dossier ci-dessous référencé

Direction Eau et Réseaux

Dossier n° : DP 062 498 25 00023
Demandeur : PLANQUE Anais
Objet : extension pour création d'une chambre
Adresse des travaux : 20 rue Louise Michel à Lens
Parcelle : AZ 42

Dossier suivi par :
Gaëlle DECAILLON

Tél : 03 21 790 607
polreseaux@agglo-
lenslievin.fr

La C.A.L.L. émet un avis défavorable.

En effet, le projet stipule que les eaux pluviales de l'extension seront rejetées au réseau. Or, comme le stipule le règlement du service public d'assainissement, l'infiltration des eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées (immeubles, voies, parkings, etc.) est à privilégier au plus près du point de chute, prioritairement par une gestion dite à la parcelle, sauf à démontrer l'insuffisance de capacité d'infiltration du sous-sol par une étude géotechnique adaptée.

Le dossier n'appelle pas de nouveau besoin en matière de raccordement aux réseaux d'eau et d'assainissement collectif.

Cet avis pourra être levé après présentation à mes services d'un projet modificatif.

#signature#